

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «Смоленская АЭС-Сервис»

А.П.Туманов

«___» _____ 20__г.

**Ведомость дефектов
(ведомость объема работ на текущий ремонт на 2019г.)**

4 мкр-н, дом 10

Обоснование: из акта осеннего осмотра от 30.03.18г.

Организация

ООО «Смоленская АЭС-Сервис»

Подразделение

ЖЭУ

№ п/п	Координаты дефекта (подъезд, этаж и т.д.) Описание дефекта	Мероприятия по устранению дефекта	Объем работ Формула подсчета объема работ (или ссылка на чертежи)	Ед. измерения	Количество	Сроки выполнения работ (м-ц)	Процент износа (%)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Система отопления. Нарушение работоспособности запорной арматуры.	Замена вентильных сборок Ду20мм (кран шаровой 11Б27п1 диам.20мм-4шт., сгон диам.20мм-4шт., муфта диам.20мм - 4шт., контргайка диам.20-4шт., кран шаровой 11Б27п1	1	шт.	4	май	40

№ п/п	Координаты дефекта (подъезд, этаж и т.д.) Описание дефекта	Мероприятия по устранению дефекта	Объем работ Формула подсчета объема работ (или ссылка на чертежи)	Ед. измерения	Количество	Сроки выполнения работ (м-ц)	Процент износа (%)
1	2	3	4	5	6	7	
		Ду15мм-4шт.(спускник))					
2	Мусорокамера. Частичный износ трубы стальной диам.15мм.	Газосварочные работы по замене труб стальных диам.15х2.8мм-16.0м.п.	1	м.п	16.0	июль	40
3	ГВС. Нарушение работоспособности запорной арматуры.	Замена вентильного узла диам. 32мм (кран шаровой11Б27п1 диам.32мм-2шт.,сгон диам.32мм-2шт.,муфта диам.32мм -2шт.,контргайка диам.32-2шт.)	1	шт.	2	январь	30
4	ХВС. Износ уплотнения дисков внутри корпуса задвижки диам.80 мм	Замена задвижки водомерного узла диам.80мм (кран шаровой 11Б27п1 Ду80мм-1шт., болт16х60-8шт., гайка М16-8шт.)	1	шт.	1	сентябрь	40
5	Разрушение элементов системы канализации Ду100мм,в т.ч.сколы, отверстия, трещины	Замена труб канализации диам.100мм на трубы ПП110 мм,(труба ПП110х1м-8шт.,отвод ПП110х87-2шт.,отвод ПП110х45-4шт.,патрубок компенсационный диам.110мм-3шт.)	1	шт	8.0	апрель	40
6	Протечки в сочленениях элементов системы канализации.	Чеканка канализационных труб в подвале Ду100мм (каболка канализационная d20)	1	шт	20	ноябрь	40

№ п/п	Координаты дефекта (подъезд, этаж и т.д.) Описание дефекта	Мероприятия по устранению дефекта	Объем работ Формула подсчета объема работ (или ссылка на чертежи)	Ед. измере ния	Количество	Сроки выполне ния работ (м-ц)	Процент износа (%)
1	2	3	4	5	6	7	

Начальник ЖЭУ

Мастер ЖЭУ

Д.Г. Александров

Е.П. Егорушкина